



ASSESSORATO ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

L'ASSESSORE

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.			
DEL			

Al Consigliere regionale
 Giancarlo Tagliaferri

Alla Presidente
 dell'Assemblea Legislativa

e p.c. Alla Responsabile del Servizio
 Affari Generali della Presidenza

Oggetto: Interrogazione n. 7014 del Consigliere regionale Tagliaferri.

In risposta all'interrogazione in oggetto, acquisite le opportune informazioni dall'Azienda Usl di Parma, si comunica quanto segue.

Lo scorso 12 luglio il Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'Azienda Usl di Parma ha ricevuto, da parte del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza del Comune di Langhirano (PR), una richiesta di sopralluogo presso l'edificio di via Nenni 11, al fine di valutare lo stato di conservazione della copertura costituita da lastre in cemento amianto.

Di conseguenza, il Servizio si attivava con incontri tra professionisti della Amministrazione comunale (alcuni alla presenza del Sindaco e del firmatario della richiesta di intervento), necessari a individuare gli elementi valutativi da utilizzare in sede di sopralluogo, svoltosi poi il 29 agosto scorso.

Dall'esito delle indagini preliminari e del sopralluogo effettuato, è stato rilevato che la copertura di cui si discute è in cemento amianto (materiale costituito da un supporto cementizio in cui è dispersa una percentuale di amianto normalmente compresa fra il 10-15%, a basso potenziale di rilascio di fibre) non assimilabile ai tipici materiali in matrice friabile, i quali sono costituiti da percentuali prossime al 100% di amianto, non inglobati da alcuna matrice e pertanto a elevata friabilità (vedi Decreto Ministeriale 6 settembre 1994).

La valutazione dello stato di conservazione di tale copertura, eseguita contestualmente secondo le specifiche Linee guida emanate dalla Regione Emilia-Romagna, ha indicato un giudizio corrispondente alle seguenti azioni: "prevedere un intervento di bonifica entro 18 mesi". L'applicazione di tali Linee guida ha pertanto

Viale Aldo Moro 21 – 40127 Bologna - tel 051.527.7150 – 7151 sanita@regione.emilia-romagna.it
sanita@postacert.regione.emilia-romagna.it

	ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP		Classif.						Fasc.	2017	

indicato il risultato finale di bonifica in tempi ristretti senza la necessità di richiedere analisi laboratoristiche da parte di ARPAE.

Tale tempistica per la bonifica risulta compatibile con l'impegno dall'Amministrazione comunale di rimuovere la copertura entro giugno 2019 (come dichiarato nella successiva comunicazione dello scorso 6 settembre e inviata allo stesso Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro aziendale).

Tutto ciò quanto premesso, si precisa che:

- le citate Linee guida regionali non prevedono specifiche misure transitorie da adottare in attesa della bonifica, in quanto, i tempi di attivazione della bonifica indicati nelle stesse Linee guida tengono già conto della tutela della salute di "coloro che abitano e/o lavorano nelle vicinanze" della copertura. Inoltre, nel caso specifico, la tempistica di bonifica prevista dal Comune (entro giugno 2019) risulta inferiore a quella indicata nelle Linee guida;
- per la tipologia di manufatto in esame (coperture in cemento amianto), l'applicazione delle specifiche Linee guida porta a individuare le necessarie azioni di bonifica senza la necessità di approfondimenti di laboratorio da parte ARPAE;
- sulla base dei fatti riscontrati, l'intervento effettuato dal Servizio di Prevenzione dell'Azienda Usl risulta tecnicamente completo, rileva tempi di gestione della segnalazione compatibili con l'opportuno livello di approfondimento e con le necessità di individuare adeguate azioni a tutela della popolazione, dei lavoratori e dell'ambiente.

Cordiali saluti.

Sergio Venturi

